

SIA "Bauskas siltums" LV43603001681  
 Ministru kabineta noteikumu Nr.243 pielikuma  
 2. tabula.  
 "Siltumenerģijas pārvaldes, sadales un  
 pārdošanas energoefektivitātes rādītāji"

2018. gads

Nr.p.k.	Pozīcija	Mērvienība	Rādītāji
1.	Tīklos saņemtais siltumenerģijas daudzums, kuru siltuma avots nodod tā izejā.	MWh	35405
2.	Patērētājiem pārdotais siltumenerģijas daudzums	MWh	31392
3.	Siltuma zudumi tīklā	MWh	4013
4.	Relatīvie siltuma zudumi tīklā (3./1.*100)	%	11.33
5.	Elektroenerģijas patēriņš siltuma pārvadei un sadalei.	kWh	358075
6.	Elektroenerģijas patēriņš uz vienu pārdotās siltumenerģijas vienību (5./2.)	kWh/MWh	11.41
7.	Tīkla ūdens caurplūde	m <sup>3</sup>	1724985
8.	Tīkla ūdens dzesēšanas kvalitāte (2./7.)	MWh/m <sup>3</sup>	0.02
9.	Tīkla ūdens piebarošanas daudzums	m <sup>3</sup>	1111
10.	Tīkla ūdens piebarošanas daudzums uz vienu MWh (9./1.)	m <sup>3</sup> /MWh	0.03